Мәкәләкәсе бәләм бирәү предприятиеһы 192-се бәләләр баксалы АО «Өфө «МОЛНИЯ» Фәнни-етештерәү предприятиеһы» 450077, Өфө ҡалаһы, Пархоменко, 3

Детское дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №192» АО «Уфимское научно-производственное предприятие «МОЛНИЯ» 450077, РБ, г. Уфа, пер. Пархоменко, 3

ОГРН 1140280031652 ИНН 0275074110 КПП 027843001

«28» 11 2016 г.

№ 95/1

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по Республике Башкортостан
450052, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Р. Зорге, 58

В ходе проверки выявлены нарушения требований п.3.9., п.п.6.16.2., п.6.16.3.,п.17.3.,п.13.15.,п.13.6., п.11.11., п.11.7., п.13.2., п.6.3., п.4.29., п.15.3., п.10.2.,.п.13.9., п.19.5., 5.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, СП 2.3.6.1079-01

По итогам проверки составлен акт № 07-5935 от 30.10.2015 г., выдано предписание № 05-25-131 от 02.12.2015 г. об устранении выявленных нарушений, составлен протокол № 05-13 от 02.12.2015, которым возбуждено дело об административном правонарушении в отношении директора детского сада № 192 Бабушевой Л.П.

В настоящее время нами приняты меры по устранению выявленных в ходе проверки нарушений:

1.Теневой навес установлен площадью 30 кв.м.

2.В группах №№ 1,2,3,4 установлены по 4 раковины в каждой

3.Отдельный водопроводный кран оборудован в группах №№ 1,2,3,4,5,6,8

4.Емкость с крышкой приобретена и промаркирована для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе в группах №№ 5,6,7,8

5. Гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды установлены во всех буфетных групповых ячеек

6. Установлен максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группах №№ 1,3,4,5,6,7,8

7. В режиме дня в группе № 7 «Смешарики» дневной сон предусмотрен продолжительностью 3 часа

8. Для исключения возможности контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов электропривод для нарезки сырых овощей находится в овощном цехе, стол для теста в мучном цехе

9. Имеется 10-дневное меню

10. Приобретена бактерицидная лампа в зону приготовления салатов на пищеблок.

11. В горячем цехе пищеблока в месте присоединения производственной ванны к канализации оборудован воздушный разрыв на расстоянии 20 см от верха приемной воронки, который устроен выше сифонных устройств.

12. Приобретены дополнительные шкафы для спецодежды и личных вещей сотрудников пищеблока.

13.Для уборки производственных помещений выделено специальное место для хранения уборочного инвентаря.

Директор филиала АО УНПП «Молния»
ДДОУ «Детский сад № 192» Л.П. Бабушева
«28» ноября 2016 г.